

УТВЕРЖДАЮ

Декан биологического факультета  
Хрусталёв В.В.



## ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности  
в помещениях биологического факультета БГУ

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в Белорусском государственном университете (далее—Инструкция) разработана в соответствии с «Общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017, Постановлением МЧС РБ от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности» и устанавливает комплекс противопожарных мероприятий для лабораторий биологического факультета университета.

2. Инструкция является обязательной для изучения и выполнения лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, работниками, а также обучающимися в БГУ.

3. Каждый работник факультета обязан:

- соблюдать противопожарный режим;
- не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара;
- уметь применять первичные средства пожаротушения;
- незамедлительно приступить к эвакуации при срабатывании систем оповещения о пожаре.

При обнаружении пожара:

- незамедлительно сообщить по телефону 101 или 112 либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;
- принять возможные меры по оповещению людей и их эвакуации, а также тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

В помещениях не допускается:

- эксплуатация электроприборов не заводского изготовления (электрические плитки, обогреватели, электрочайники и др.);
- эксплуатация электрических плиток с нагревательными элементами открытого исполнения;
- применение электрокипятильников.

При эксплуатации электрических плит не допускается:

- оставлять их без присмотра;

- размещать горючие вещества и материалы на них или на расстоянии, способном привести к их возгоранию.

Не допускается хранить в помещениях лабораторий баллоны с горючими газами.

Хранение веществ и материалов осуществляется с учетом условий совместного хранения.

Легковоспламеняющиеся жидкости (далее – ЛВЖ), горючие жидкости (далее – ГЖ), горючие газы (далее – ГГ), твердые горючие вещества и материалы, способные самовоспламениться при контакте с воздухом, водой, другими горючими веществами или образовывать взрывчатые смеси (карбид кальция и другие карбиды, щелочные металлы, гидрид натрия, перекись бария и другие), должны храниться в особых условиях, полностью исключающих такой контакт, а также влияние высоких температур и механических воздействий.

Не допускается хранение ЛВЖ и ГЖ в лаборатории в количестве более суточной потребности.

Не допускается:

- оставлять без присмотра включенные в электросеть электрические приборы и оборудование, за исключением приборов, эксплуатационными документами на которые допускается их работа без надзора. После окончания работы все электроустановки в помещении необходимо отключать, за исключением электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно.

По окончании рабочего дня работники обязаны навести порядок на рабочем месте, закрыть окна, обесточить электрооборудование – вынув вилки из розеток. Выключить общий рубильник, при его наличии в помещении. Ответственный за пожарную безопасность в помещении по окончании работы должен осмотреть его, убедиться в отсутствии нарушений, которые могут привести к пожару, проверить отключение электроприборов, оборудования и освещения.

Заместитель декана по идеологической  
и воспитательной работе



В.В. Сахвон